

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:



申请编号: V2022CQC107502-917470  
(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断体

型 号: RT0-1000

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 刀型触头熔断体</p> <p>型号: RT0-1000</p> <p>数量: 45</p> <p>收样日期: 2022-02-15</p> <p>完成日期: 2022-02-25</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT0-1000 Un: AC400V; In: 800A、1000A; I1: 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 极数: 1P</p>	
<p>主检: 龙玺 签名:  日期: 2022-02-26</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2022年02月28日</p>
<p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2022-02-27</p>	
<p>签发: 马琳 签名:  日期: 2022-02-28</p>	
<p>备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;</p>	