



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-869002  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ20Y-1250、DZ20J-1250

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ20Y-1250、 DZ20J-1250 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-02-22 完成日期: 2022-03-03	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20Y-1250、DZ20J-1250; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 630A、700A、800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Y 型: Ics: 32.5kA, Icu: 50kA; J 型: Ics: 38kA, Icu: 65kA; 极数: 3P; 不适用于隔离; 配用的辅助触头: Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2022-03-03	 浙江省高低压电器产品质量检验中心 2022 年 03 月 07 日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2022-03-07	
签发: 许启进 签名:  日期: 2022-03-07	

示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

备注

变更信息	见下页“变更信息附件”	
原证书编号	CQC2003010307053121	
已获证型号规格	见 P10 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-15B1094-S

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效

### 变更信息附件

变更信息	变更前			变更后		
标准换版	GB/T 14048.2-2008			GB/T 14048.2-2020		
飞弧距离修正	上下 (mm)	左右 (mm)	前后 (mm)	上下 (mm)	左右 (mm)	前后 (mm)
	200	0	0	200/200	0/0	0/0
分励脱扣器制造商 (生产厂) 变更	乐清市天创电器厂 乐清市建波开关附件厂 乐清市东瓯开关厂			乐清市建波开关附件厂 乐清市福达开关附件厂 乐清市东瓯开关厂		
安全件制造商厂名变更	浙江伯特利树脂制品有限公司			浙江伯特利新材料技术有限公司		
	浙江宏丰电工合金有限公司			温州宏丰电工合金股份有限公司		