



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-835420
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ15-100、DZ15H-100




检测机构: 山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-835420 (任务编号) 产品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: DZ15-100、DZ15H-100 商标: / 样品数量: 5 台 样品生产序号: / 收样日期: 2021-10-12 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号	
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ15-100、DZ15H-100 Uimp: 6kV; Ui: 400V; Ue: AC220V (2P), AC380V (3P); In: 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; 脱扣级别: 10A; Ics: 2.5kA; Icu: 5kA; 选择性类别: A 类; 频率: 50Hz; 不适用于隔离; 2P, 3P			
主检: 李合欣 签名:  日期: 2022-02-23		山东省产品质量检验研究院 2022 年 2 月 23 日	
审核: 朱金华 签名:  日期: 2022-02-23			
签发: 苏士清 签名:  日期: 2022-02-23			
备注	1. 变更明细表		
	变更项目		变更前
	标准变更		GB/T14048.2-2008
	安全件变更	主触头弹簧厂家变更	乐清市东风弹簧制造有限公司 温州天力弹簧有限公司 温州合力弹簧制造有限公司
	原证书编号		CQC2003010307072459
	原测试报告编号		C-040-10B3953-S、03601-A-18B2025-S、03601-A-15B0588-S
	原检测单位		苏州电器科学研究院股份有限公司
2. 此变更报告与原型式试验报告和原变更报告合并使用方为有效, 报告中样品描述及说明取代原型式试验报告和原变更报告中的样品描述及说明。			