



211520110775



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1177

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-835421

(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：DZ15-40、DZ15H-40



检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



# 安全型式试验报告

申请编号：V2021CQC107502-835421 (任务编号) 产品名称：塑料外壳式断路器 型号规格：DZ15-40、DZ15H-40 商标：/ 样品数量：5 台 样品生产序号：/ 收样日期：2021-10-12 样品来源：送样 抽样通知书编号：/	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验依据标准： <b>GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》</b>	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： DZ15-40、DZ15H-40 Uimp: 8kV; Ui: 400V; Ue: AC220V (1P、2P), AC380V (3P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 过电流脱扣器类型：液压电磁式; 脱扣级别：10A; Ics: 1.5kA; Icu: 3kA; 选择性类别：A 类; 频率：50Hz; 不适用于隔离；1P, 2P, 3P	
主检：赵琦 签名：  日期：2022-01-04	山东省产品质量检验研究院 2022 年 1 月 4 日
审核：朱金华 签名：  日期：2022-01-04	
签发：苏士清 签名：  日期：2022-01-04	
备注	见报告第 2 页附页