



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-936079

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHD□-400/□□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确 科 学 诚 信

优 质 高 效 创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 隔离开关 型 号: TGHD□-400/□□□ 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.05.05 完成日期: 2022.05.23	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGHD□-400/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 400A; Ie: 400A; 11N: Ue: AC415/690/800V; 使用类别: AC-20A; 13N/13NBX: Ue: AC415V; 使用类别: AC-21A; Ue: AC690/800V; 使用类别: AC-20A; Icw: 15kA/1s; Icm(峰值): 30kA(AC-21A); 极数: 3P(11N/13N/13NBX)、4P(11N)	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2022.05.23	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下: 1. 变更详见第 6 页; 2. 原证书编号为: CQC21107322173; 3. 原报告编号为: V-14201-DC216208 (中检质技检验检测科学研究院有限公司); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	




报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2202560
首页	√	1	V-14201-DC2202560
报告组成	√	1	V-14201-DC2202560
安全型式试验报告	√	30	V-14201-DC2202560
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-936079 样品名称: 隔离开关 型号规格: TGHD□-400/□□□ 样品数量: 5 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022.05.05 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGHD□-400/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 400A; Ie: 400A; 11N: Ue: AC415/690/800V; 使用类别: AC-20A; 13N/13NBX: Ue: AC415V; 使用类别: AC-21A; Ue: AC690/800V; 使用类别: AC-20A; Icw: 15kA/1s; Icm(峰值): 30kA(AC-21A); 极数: 3P(11N/13N/13NBX)、4P(11N)	
主检: 上官培素 签名:  日期: 2022.05.23	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022 年 05 月 23 日 
审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.05.23	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.05.23	
备注	试品编号: #1~#4: TGHD13NBX-400/31 #5: TGHD13N-400/31