



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-952757  
(任务编号)

产品名称: 具有剩余电流保护的断路器

型 号: DZ20L-160

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 具有剩余电流保护的断路器</p> <p>型号: DZ20L-160/4300、DZ20L-160/4300G</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 9 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2022-06-20</p> <p>完成日期: 2022-07-21</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20L-160; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC380V; In: 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 8kA, Icu: 12kA; IΔn: 30mA(仅非延时型), 50mA, 75mA, 90mA, 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 270mA, 300mA, 400mA, 500mA(非延时型、延时型)任选三档可调或一档固定; 额定剩余动作类型: AC 型; 选择性类别: A; 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔm: 3kA; 3P+N(N 极常通)、4P(N 极可开闭); 不适用于隔离用;

辅助触头、报警触头(本体): 1NO1NC; Uimp: 2kV; Ui: 380V; Ith: 3A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.26A; DC-13: DC220V/0.14A

主检: 程康松 日期: 2022-07-21

审核: 日期: 2022-08-11

签发: 日期: 2022-08-12



备注:

- 1.变更情况: (详见附页);
- 2.最近一次原认可报告编号: 02501-22DQ2605;
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原证书编号: CQC2002010307003510;
- 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

## 附页：

## 1. 变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品名称	漏电断路器	具有剩余电流保护的断路器
2	触头尺寸变更	静触头 DZ20L-160、DZ20L-160/T： 10mm×5.5mm×2mm、 (5+8)mm×10mm×2.1mm； 动触头 DZ20L-160、DZ20L-160/T： 10mm×4.5mm×1.5mm、 (5+8)mm×10mm×2.1Rmm	静触头 DZ20L-160、DZ20L-160/T： 10mm×5.5mm×2mm、 (5+8)mm×10mm×2.1mm、 DZ20L-160/G：6mm×6mm×2mm； 动触头 DZ20L-160、DZ20L-160/T： 10mm×4.5mm×1.5mm、 (5+8)mm×10mm×2.1Rmm、 DZ20L-160/G：6mm×4mm×2Rmm
3	转轴材质	环氧酚醛浸渍玻璃布+冷拉方钢(10)	环氧酚醛浸渍玻璃布+冷拉方钢(10) 不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料 DMC-1
4	锁扣、跳扣、 再扣材质	冷轧钢板 Q195	冷轧钢板 Q195 冷轧钢板 45
5	型号解释	无代号为非透明盖，T 为透明盖	无代号为非透明盖，T 为透明盖， G 为改进型