



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-952760
(任务编号)

产品名称: 具有剩余电流保护的断路器

型 号: DZ20L-250

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 具有剩余电流保护的 断路器 型号: DZ20L-250/4300G、 DZ20L-250/3N300 商标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-06-20 完成日期: 2022-07-20	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
---	--


试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20L-250; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V; In:125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; lcs:10kA, lcu:15kA; IΔn: 30mA(仅非延时型), 50mA, 75mA, 90mA, 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 270mA, 300mA, 400mA, 500mA(非延时型、延时型)任选三档可调或一档固定; 额定剩余动作类型: AC 型; 选择性类别:A; 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔm:4kA; 3P+N(N 极常通)、4P(N 极可开闭); 不适用于隔离用;
 辅助触头、报警触头(本体): Ue/Ie: AC-15:AC380V/0.26A;DC-13:DC220V/0.14A

主检:  日期: 2022-07-20

审核:  日期: 2022-07-26

签发:  日期: 2022-07-28


 福建省产品质量检验研究院
 2022 年 7 月 28 日

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品名称	漏电断路器	具有剩余电流保护的断路器
2	触头尺寸变更	静触头 DZ20L-250、 DZ20L-250/T: 8mm × 8mm × 1.5mm、8mm × 8mm × 2.1mm 动触头 DZ20L-250、 DZ20L-250/T: (5 + 8)mm × 10mm × 1.5mm、(5 + 8)mm × 10mm × 2.1Rmm	静触头 DZ20L-250、DZ20L-250/T: 8mm × 8mm × 1.5mm、8mm × 8mm × 2.1mm、 DZ20L-250/G: 7.5mm × 7.5mm × 2mm 动触头 DZ20L-250、DZ20L-250/T: (5 + 8)mm × 10mm × 1.5mm、(5 + 8)mm × 10mm × 2.1Rmm、DZ20L-250/G: 7mm × 5.5mm × 2Rmm
3	转轴材质	环氧酚醛浸渍玻璃布+冷拉方钢 (10)	环氧酚醛浸渍玻璃布+冷拉方钢(10) 不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料 DMC-1
4	锁扣、跳扣、 再扣材质	冷轧钢板 Q195	冷轧钢板 Q235、冷轧钢板 45
5	型号解释	无代号为非透明盖, T 为透明盖	无代号为非透明盖, T 为透明盖, G 为改进型

2.最近一次原认可报告编号: 02501-22DQ2606;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2002010307003508;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。