

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010302871444

发证日期：2022年06月14日

有效期至：2030年11月27日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江金莱勒电气有限公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路66号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
GL□-□/□□□；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ue：AC400V；Ith：3150A；Ie：3150A、2500A、2000A；Icw：50kA/1s；Icm（峰值）：105kA；使用类别：AC-21B；极数：3P、4P；配用的辅助触头：Ith：0.8A；1NO1NC；2NO2NC；AC-15：Ue/Ie：220V/0.8A。型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年10月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2016010302871444

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{GL}{(1)}$ $\frac{\square}{(2)}$ - $\frac{\square}{(3)}$ / $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 操作方式: “C” 表示侧方正面操作, “Z1” 表示上下两个负荷开关转换操作
- (3) 额定电流(A): 2000、2500、3150
- (4) 极数: 3-3P, 4-4P
- (5) “J” 表示柜外操作, 柜内操作时不注
- (6) “F11” 表示一常开一常闭, “F22” 表示二常开二常闭

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心