



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-962899

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGLD-400、TGQKP-400

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确

科 学 诚 信

优 质 高 效

创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGLD-400、TGQKP-400 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.06.20 完成日期: 2022.07.08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLD-400、TGQKP-400; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV(主)、4kV(控); I_{th} : 400A; U_e : AC400V; I_e : 250A、315A、350A、400A; 使用类别: AC-33B; I_{cw} : 10kA/1s; I_{cm} (峰值): 17kA; I_q : 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2022.07.08	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目如下: 1. 使用类别变更: 变更前: AC-33iB; 变更后: AC-33B; 2. I_{cw} 及持续时间变更: 变更前: 10kA/30ms; 变更后: 10kA/1s; 3. 转换动作时间变更: 变更前: $1.4s \pm 10\%$; 变更后: $1.1s \pm 10\%$; 4. 返回转换时间变更: 变更前: $1.6s \pm 10\%$; 变更后: $1.3s \pm 10\%$; 5. 原证书编号为: CQC2014010305674210; 6. 原报告编号为: 02401-1911901040、02401-1711902014-S (浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司)) 03601-A-13B3294-S (苏州电器科学研究院股份有限公司) 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2204286
首页	√	1	V-14201-DC2204286
报告组成	√	1	V-14201-DC2204286
安全型式试验报告	√	19	V-14201-DC2204286
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-962899

产品名称: 自动转换开关电器

型号规格: TGLD-400、TGQKP-400

样品数量: 3 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.06.20

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业
业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道
288 号试验依据标准: GB/T 14048.11-2016《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分:
多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGLD-400、TGQKP-400; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV(主)、4kV(控); I_{th} : 400A; U_e : AC400V;
 I_e : 250A、315A、350A、400A; 使用类别: AC-33B; I_{cw} : 10kA/1s; I_{cm} (峰值): 17kA;
 I_q : 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.07.08审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.07.08签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.07.08

 中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2022 年 07 月 08 日

备注

试品编号:

#1~#3: TGLD-400/4P 400A