

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307003727

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器(MCCB)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：上图电气有限公司
生产企业地址：乐清经济开发区纬二十路268号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-09-08
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003727

产品系列、型号、规格:

TGM1N-1250、TGM1NRT-1250、TGM1NRT/A-1250、TGM1NRT/P-1250; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Inm: 1250A; TGM1NRT-1250、TGM1NRT/A-1250: In: 630A (0.7-1.0In 可调)、700A (0.7-1.0In 可调)、800A (0.7-1.0In 可调)、1000A (0.7-1.0In 可调)、1250A (0.7-1.0In 可调); TGM1N-1250、TGM1NRT/P-1250: In: 630A、700A、800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; M型: Ics: 50kA, Icu: 65kA; H型: Ics: 65kA, Icu: 85kA; 选择性类别: A类; 极数: 3P, 4P (三个保护极, N极可开闭); 产品适用于隔离

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-09-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。