



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-861362
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ108-32

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ108-32 商 标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-27 完成日期: 2022-01-28	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020、GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ108-32; Uimp: 6kV; Ui:690V; Ue: AC380V/660V; In: 12.5A(8A-12.5A), 16A(10A-16A), 20A(12.5A-20A), 25A(16A-25A), 32A(22A-32A); 过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式; AC380 Ics=Icu:10kA, AC660V Ics=Icu:3kA; 脱扣级别: 10A; 选择性类别: A, AC-3; 3P; 不适用隔离 配用的辅助触头: 1NO+1NC、2NO、2NC, Uimp:2.5kV;Ui:660V; Ith:2A, AC-13, Ue/Ie:AC220V/0.4A	
主检: 江志杰	日期: 2022-01-28
审核: 何强	日期: 2022-03-18
签发: 江志杰	日期: 2022-03-21
 福建省产品质量检验研究院 2022 年 3 月 21 日 备注: 1.变更情况: 详见附页; 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-13DQ082 (A2012CCC0307-1478896); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2013010307634637; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	