



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: V2022CQC107502-961290

产品名称: 自动转换开关电器

型号: TGLD-100, TGOKP-100

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2022CQC107502-961290 样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGLD-100, TGQKP-100 商 标: TENGEN 数 量: 9 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-08-05 完成日期: 2022-08-21	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLD-100, TGQKP-100; Ue: AC400V; Ui: 690V (主回路), 400V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路), 4kV (控制回路); Ith: 100A; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33B; Icm(峰值): 13.6kA; Icw: 8kA/30ms; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P;	
主检: 周烽烽 签名:  日期: 2022-08-26	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2022-08-26	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-08-26	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原 CQC 认证情况详见附表:	