



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM


申请编号: V2022CQC107502-958895

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1N-1250、TGM1NRT-1250、
TGM1NRT/A-1250、TGM1NRT/P-1250

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2022CQC107502-958895 样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGM1N-1250、TGM1NRT-1250、 TGM1NRT/A-1250、TGM1NRT/P-1250 商 标: / 数 量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-08-15 完成日期: 2022-08-15	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 上图电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号
试验结论: 原获证 (母证书号: CQC2019010307268339) 产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证 (母证书号: CQC2019010307268339) 产品的描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM1N-1250、TGM1NRT-1250、TGM1NRT/A-1250、TGM1NRT/P-1250; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Inm: 1250A; TGM1NRT-1250、TGM1NRT/A-1250: In: 630A (0.7-1.0In 可调)、700A (0.7-1.0In 可调)、800A (0.7-1.0In 可调)、1000A (0.7-1.0In 可调)、1250A (0.7-1.0In 可调); TGM1N-1250、TGM1NRT/P-1250: In: 630A、700A、800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; M 型: Ics: 50kA, Icu: 65kA; H 型: Ics: 65kA, Icu: 85kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P, 4P (三个保护极, N 极可开闭); 产品适用于隔离;	
主检: 姚佩妮 签名:  日期: 2022-08-15	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2022-08-15	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-08-15	
备注: ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页。	