180008221885

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证
试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他

申请编号： V2021CQC107502-905768
（任务编号）

产品名称： 漏电断路器

型　　号： TGB3LE-63，TGB3LE-63H，
TGB3LA-63，TGB3LA-63H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司

上海电器设备检测所有限公司
检验检测专用章

样品名称：漏电断路器 型号：TGB3LE-63，TGB3LE-63H，TGB3LA-63，TGB3LA-63H 商标：/ 样品数量：116 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-12-27, 2022-06-22 完成日期：2022-09-01	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

试验结论：依据 GB/T 16917.1-2014，GB/T 16917.22-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页 1

主检：钟浩	日期：2022.09.19	（检测机构名称、盖章） 2022 年 09 月 19 日
审核：左晓丽	日期：2022.09.19	
签发：曾婷婷	日期：2022.09.19	

上海电器设备检测所有限公司
检验检测专用章

备注：本报告的订单号为 22ZAS01P04D33-10588。

变更项目	变更前	变更后
见附页 2	见附页 2	见附页 2
原证书编号	CQC2012010307581378	
原测试报告编号	00901-2017CCC0307-2666318	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:
TGB3LE-63, TGB3LE-63H,
TGB3LA-63, TGB3LA-63H
Uimp: 4kV;
Ui: 690V;
Ue: AC230V (1P+N(N 极常通，不具备隔离功能)、2P),
AC400V(3P、3P+N(N 极常通，不具备隔离功能)、4P);
In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣类型: B 型，C 型，D 型;
I△n: TGB3LE-63、TGB3LE-63H: 30mA, 50mA, 100mA, 300mA;
TGB3LA-63、TGB3LA-63H: 30mA, 50mA, 100mA;
额定剩余动作类型: AC 型（TGB3LE-63、TGB3LE-63H）;
A 型（TGB3LA-63、TGB3LA-63H）;
漏电脱扣器类型:电子式;
I△m: 2kA;
Ics: TGB3LE-63、TGB3LA-63=6kA;
TGB3LE-63H、TGB3LA-63H =7.5kA;
Icn: TGB3LE-63、TGB3LA-63=6kA;
TGB3LE-63H、TGB3LA-63H =10kA;
极数: 1P+N(N 极常通，不具备隔离功能), 2P, 3P, 3P+N(N 极常通,不具备隔离功能), 4P;
适用于隔离（1P+N、3P+N 除外）