



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-969708

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGMD-125

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-969708 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: TGMD-125 商标: / 样品数量: 3台 样品生产序号: / 收样日期: 2021年10月21日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGMD-125 Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400/415V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; Ics: 15kA; Icu: 25kA; 脱扣级别: 10 (仅适用于电动机保护型); 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A类; 极数: 2P、3P、3P+N (A型: 3个保护极, N极常通; D型: 3个保护极, N极常通带保护)、4P (B型: 3个保护极, N极可开闭; C型: 4个保护极, N极可开闭); 2P、3P、4P: 适用于隔离用; 3P+N: 不适用于隔离用; 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A, AC-15: 380V/0.3A, DC-13: 220V/0.15A; 配用的报警触头: 1NO1NC; Ith: 3A, AC-15: 380V/0.3A, DC-13: 220V/0.15A。	
主检: 王静 签名:  日期: 2022-08-17	天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022年08月18日 
审核: 王玉华 签名:  日期: 2022-08-17	
签发: 张春香 签名:  日期: 2022-08-17	
备注	该申请为变更申请, 变更项目表详见附页。