



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-969710
(任务编号)
产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGMD-160C, TGMD-160L

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-969710

(任务编号)

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: TGMD-160C, TGMD-160L

商标: /

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021 年 10 月 21 日

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道
288 号

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGMD-160C, TGMD-160L

Ue: 1P+N, 2P: AC400/415V; 3P, 3P+N, 4P: AC400/415V、AC690V;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、140A、160A;

Ics: C 型: AC400/415V: 15kA, AC690V: 4kA; L 型: AC400/415V: 26kA, AC690V: 5kA;

Icu: C 型: AC400/415V: 25kA, AC690V: 8kA; L 型: AC400/415V: 35kA, AC690V: 10kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;

极数: 1P+N、2P、3P、3P+N、4P, 2P、3P、4P 适用于隔离, 1P+N、3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO1NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.26A, DC-13: Ue/Ie: DC230V/0.14A。

主检: 王静

签名:

日期:

2022-08-16

审核: 王玉华

签名:

日期:

2022-08-17

签发: 张春香

签名:

日期:

2022-08-17

天津天正电控设备检测有限公司

(检测机构名称、盖章)

2022 年 08 月 17 日

检验检测专用章

备注

变更详细内容见附表 1