



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:



申请编号: V2022CQC107502-1012911
(任务编号)

产品名称: 带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器

型 号: TGM2ALC-125L、TGM2ALC-125M
TGM2ALC-125H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器 型 号: TGM2ALC-125L、TGM2ALC-125M、TGM2ALC-125H 商 标: / 样品数量: 7 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-11-07 完成日期: 2022-11-21	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2ALC-125L、TGM2ALC-125M、TGM2ALC-125H; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 125A(Ir: 65A、80A、100A、125A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; L 型: Icu: 35kA、Ics: 25kA; M 型: Icu: 50kA、Ics: 35kA; H 型: Icu: 70kA、Ics: 50kA; Icw: 1.5kA/1s; IΔn: 30mA(仅非延时型)、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA(可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 剩余接通和分断能力(IΔm): 25%Icu; 选择性类别: A 类; 自动重合闸时间: 20s-60s(仅延时型); 极数: 3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用);	
主检: 高云燕 签名:  日期: 2022-11-22	 浙江省机电产品质量检测所 浙江天正电气股份有限公司 2022 年 11 月 23 日
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-11-22	
签发: 马琳 签名:  日期: 2022-11-23	
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; 预期波-C 图; 样品编号: TGM2ALC-125H/3N/Y: I-1、II-1、III-1、BI-1、BII-1、F-1、K-1;	

变更信息	变更前	变更后
[4]在证书上增加同种产品其它型号	TGM2ALC-125L、 TGM2ALC-125M	TGM2ALC-125L、 TGM2ALC-125M、 TGM2ALC-125H
[14]灭弧罩供应商变更	乐清市金瓯机电配件有限公司 浙江华昌电气有限公司 浙江远欧电器有限公司	乐清市金瓯机电配件有限公司 浙江东海成套电器有限公司 裕明电气有限公司 温州忠辉电气有限公司
[18]控制器增加液晶型	仅 S 数码管控制器	S 数码管控制器、 Y 液晶控制器
[18]漏电档位增加, 线路板不变	50mA、75mA、100mA、150mA、 200mA、300mA、500mA、 800mA、1000mA(可调)	30mA(仅非延时型) 、50mA、 75mA、100mA、150mA、200mA、 300mA、500mA、800mA、 1000mA(可调)
[18]微处理器供应商变更	上海灵动微电子股份有限公司 意法半导体 (ST) 杭州利尔达展芯科技有限公司 新唐科技股份有限公司	上海灵动微电子股份有限公司 意法半导体 (ST)
[18]短路瞬时(Ii)电流设定及精度	(4 ~ 14)Ir(±15%)可调	(4 ~ 14)Ir(± 20%)可调
原认证证书编号	CQC22107329886	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有 限公司	C-06801-1C214732
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		