



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM


申请编号: V2022CQC107502-1028150
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: TGEVC1-150

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 直流接触器 型 号: TGEVC1-150 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-01-03 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 苏州安来强电子科技有限公司 生产企业地址: 苏州市相城区北桥街道冯店路 398 号 2 号厂房
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGEVC1-150 Ui:1500V;Uimp:4kV;Ith:170A; Ue/Ie:DC450V/150A,DC750V/900V/1000V/1500V/15A; 使用类别:DC-1: Us: DC6V,DC12V,DC24V, DC28V, DC36V,DC48V,DC72V; 极数:1P; 配用的辅助触头(1NO,1NC,1NO+1NC): Ui:250V;Uimp:0.6kV;Ith:3A; AC-12:Ue/Ie:AC125V/3A; DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A.	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2023-02-17	 (检测机构名称, 盖章) 2023 年 02 月 17 日
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2023-02-17	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-02-17	
备注: 见附页	