



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-1031285

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: GLR-160

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确 科 学 诚 信

优 质 高 效 创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 隔离开关熔断器组 型 号: GLR-160 样品数量: 16 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.12.25 完成日期: 2023.01.08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大 道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GLR-160; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/690V; Ith=Ie: 2A、4A、6A、8A、10A、 16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A; Iq: 50kA(690V)、100kA(415V); 使用类别: AC-22B(690V)、AC-23B(415V); 极数: 2P、3P、4P	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2023.03.06	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2207179
首页	√	1	V-14201-DC2207179
报告组成	√	1	V-14201-DC2207179
安全型式试验报告	√	69	V-14201-DC2207179
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-1031285 样品名称: 隔离开关熔断器组 型号规格: GLR-160 样品数量: 16 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022.12.25 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大 道 288 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GLR-160; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/690V; Ith=Ie: 2A、4A、6A、8A、10A、 16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A; Iq: 50kA(690V)、100kA(415V); 使用类别: AC-22B(690V)、AC-23B(415V); 极数: 2P、3P、4P	
主检: 上官培素 签名: 上官培素 日期: 2023.01.14	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2023年03月06日
审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2023.01.14	
签发: 徐 亮 签名: 徐亮 日期: 2023.03.06	
备注	试品编号: #1~#10: GLR-160/4 4P 160A #11: GLR-160/4J 4P 2A #12: GLR-160/3 3P 160A #13~#16: GLR-160/2 2P 160A