



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: V2023CQC107502-1049474

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM5-125、TGM5-250



TGM5-125HU、TGM5-250HU

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2023CQC107502-1049474 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM5-125、TGM5-250 TGM5-125HU、TGM5-250HU 商 标: / 数 量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2023-03-22 完成日期: 2023-03-23	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 上海天毅行智能电气有限公司嘉兴分公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路 2777 号浙江天正智能电器有限公司内 2#厂房 3F 东侧	
试验结论: 原获证(母证书号: CQC2019010307268282)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: CQC2019010307268282)产品的描述、内部结构一致。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM5-125、TGM5-250、TGM5-125HU、TGM5-250HU; Ui: 1250V; Uimp: 8kV; Ue: TGM5-125、TGM5-250: AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V; TGM5-125HU、TGM5-250HU: AC800V; In: TGM5-125、TGM5-125HU: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; TGM5-250、TGM5-250HU: 125A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC380V/AC400V/AC415V: Ics: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型); Icu: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型); AC500V/AC550V: Ics: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型); 70kA(S 型); 85kA(R 型); Icu: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型); 70kA(S 型); 85kA(R 型); AC660V/AC690V: Ics: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型); 40kA(S 型); 80kA(R 型); Icu: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型); 40kA(S 型); 80kA(R 型); AC800V: Ics: 30kA(M 型); 36.5kA(H 型); 50kA(S 型); Icu: 30kA(M 型); 50kA(H 型); 50kA(S 型); 选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz; 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 20; 极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭), 3P+N(四个保护极, N 极不可开闭) 4P(三个保护极, N 极可开闭), 4P; (注: TGM5-125HU、TGM5-250HU 仅 3P); 产品适用于隔离(3P+N 除外); 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;		
主检: 金宏飞 签名: 	日期: 2023-03-23	
审核: 陆林林 签名: 	日期: 2023-03-23	
签发: 姚 波 签名: 	日期: 2023-03-23	
备注: ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页。		