



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2022CQC107502-1001555
(任务编号)

产品名称: 机械应急启动装置 (交流接触器)

型 号: TGSC1-115, TGSC1-150, TGSC1-185,
TGSC1-225, TGSC1-265, TGSC1-330,
TGSC1-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 机械应急启动装置(交流接触器) 型 号: TGSC1-115,TGSC1-150, TGSC1-185,TGSC1-225,TGSC1-265, TGSC1-330,TGSC1-400 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-12-01 完成日期: 2022-12-18	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGSC1-115,TGSC1-150,TGSC1-185,TGSC1-225,TGSC1-265,TGSC1-330,TGSC1-400 Ith: 200A(TGSC1-115),250A (TGSC1-150),275A(TGSC1-185、225),350A(TGSC1-265), 500A(TGSC1-330),600A(TGSC1-400) ; Ui:AC1000V(TGSC1-115、150、185、225),AC1250V(TGSC1-265、330、400); Uimp:12kV; TGSC1-115: Ue/Ie:AC380V/115A,AC660V/86A,AC1000V/46A; TGSC1-150: Ue/Ie:AC380V/150A,AC660V/108A,AC1000V/50A; TGSC1-185: Ue/Ie:AC380V/185A,AC660V/118A,AC1000V/71A; TGSC1-225: Ue/Ie:AC380V/225A,AC660V/137A,AC1000V/90A; TGSC1-265: Ue/Ie:AC380V/265A,AC660V/170A,AC1000V/112A; TGSC1-330: Ue/Ie:AC380V/330A,AC660V/235A,AC1000V/155A; TGSC1-400: Ue/Ie:AC380V/400A,AC660V/303A,AC1000V/200A; 使用类别:AC-3;50Hz/60Hz; Us:AC110V/115V(50Hz),AC220V/230V(50Hz),AC380V/400V(50Hz), AC110V/115V(50/60Hz),AC220V/230V(50/60Hz),AC380V/400V(50/60Hz); 极数:3P、6P.	
主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2023-02-14	 (检测机构名称 盖章) 2023年2月14日
审核: 任 翔 签名: 任翔 日期: 2023-02-14	
签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2023-02-14	
备注: #01: TGSC1-400/3P Us: AC220V/230V(50/60Hz)	