

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005351



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021.10.12
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005351



产品系列、型号、规格:

TGM1E□-250L、TGM1E□-250M、TGM1E□-250H、TGM3E□-250L、TGM3E□-250M、TGM3E□-250H; 详见参数附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-10-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005351

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1E□-250L, TGM1E□-250M, TGM1E□-250H, TGM3E□-250L, TGM3E□-250M, TGM3E□-250H; Ue(按钮型控制器): AC380/400/415V, AC660/690V; Ue(液晶型控制器): AC400V; Ui (TGM□EX): 800V; Ui (TGM□E): 1000V; Uimp: 8kV;
In: 液晶型控制器: 250A (Ir: 100A~250A连续可调);
按钮型控制器: 250A (Ir: 100A, 110A, 125A, 140A, 150A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A 分级可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
AC380/400/415V: Ics: 35kA (L型), Icu: 35kA (L型); Icw: 3kA/1s (L型);
Ics: 50kA (M型), Icu: 50kA (M型); Icw: 3kA/1s (M型);
Ics: 50kA (H型), Icu: 85kA (H型); Icw: 3kA/1s (H型);
AC660/690V: Ics: 10kA (L型), Icu: 10kA (L型);
Ics: 10kA (M型), Icu: 10kA (M型);
Ics: 10kA (H型), Icu: 20kA (H型);
选择性类别: A类; 适用频率: 50/60Hz;
极数: 3P, 3P+N (三个保护极, N极不可开闭); 4P (三个保护极, N极可开闭); 4P; 产品适用于
隔离 (3P+N除外);
配用的辅助触头OF-M, 报警触头SD-M: (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC); Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器QT: Us: AC220/230V, AC380/400V;
预付费分励脱扣器FT: Us: AC220V;
电动操作机构CD2: Us: AC220/230V, AC380/400V;
电子分励报警附件: Us: AC220V, DC24V.

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

产品系列、型号、规格(附件)：

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

①TG: 企业特征代号

②M: 塑料外壳式断路器

③□: 设计序号 (1: 单盖; 3: 双盖)

④E: 电子式

⑤X: 其他渠道代号, 无: 常规产品

⑥250: 壳架等级额定电流(A)

⑦□: 短路分断能力级别 (见注 1)

⑧□: 操作方式代号 (见注 2)

⑨□: 极数代号 (见注 3)

⑩□: 脱扣方式代号 (见注 4)

⑪□: 附件代号 (见注 5)

⑫□: 用途代号 (见注 6)

⑬□: 3N、4P 产品 N 极代号 (见注 7)

⑭□: 预付费代号 (见注 8)

⑮□: 过载报警不跳闸代号 (见注 9)

⑩□: 控制器功能代号 (见注 10)

⑬□: 控制功能代号 (见注 10)

⑬□: 安装方式 (见注 11)

⑭□: 数字“2”代表第三种平面上盖, 无代号为圆弧上盖和 DMC 上盖

注: 注 1~12 见型式试验报告

李莉
0577-57166162
lili@tengen.com.cn

2021-10-12
浙江省温州市