
强制性认证产品符合性自我声明







浙江天正电气股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证 实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区

依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明

产品名称: 剩余电流保护断路器

产品系列、型号、规格: (见附页)

依据的标准: GB/T 14048.2-2020

生产企业名称: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号







电话: 0577-57166162

电子邮箱: lili@tengen.com.cr

指定签字人:

自我声明时间 # # 2023-04-19

自我声明地点: 一浙江省温州市乐清市

生产者签章











强制性认证产品符合性自我声明(附页)









自我声明编号: 2020980307005358

产品系列、型号、规格:

TGM2LC-160L、TGM2LC-160M、TGM2LC-250L、TGM2LC-250M; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 125A(Ir: 65A、70A、80A、90A、100A、125A 可调); 160A(Ir: 100A、125A、140A、160A 可调); 250A(Ir: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; L型: Icu: 50kA、Ics: 35kA; M型: Icu: 65kA、Ics: 50kA; Icw: 3kA/1s; I n: 30(仅非延时)、50、75、100、150、200、300、400、500、600、700、800、1000mA+OFF(任选档位组合,可调); 额定剩余动作类型: AC型(延时型、非延时型);剩余电流脱扣器类型:电子式; 额定剩余短路接通和分断能力(I m): 25%Icu; 选择性类别: A类; 重合闸方式: TD型; 自动重合闸时间: 20s~60s; I n: 30mA不具有重合闸功能; 极数: 3P+N(3个保护极、N极常通、不适用于隔离)



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005358

产品系列、型号、规格(附件):





TGM2LC-250L, TGM2LC-250M; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 125A(Ir: 65A、70A、80A、90A、100A、125A 可调): 250A(Ir: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调)过电流脱扣类型: 电子式; L型: Icu: 65kA、Ics: 50kA; Icw: 3kA/1s; I△n: 204/J-14-75 Pb.

L 型: 1Cu: 50kA, 1Cs: 35kA; M 型: 1Cu: 56kA, 1Cs: 50kA; 1Cw: 3kA/1s; 1△n: 30(仅非定时) 、50. 75、100、150、200、300、400、500、600、700、800、1000mA+OFF(任选 档位组合: 可调); 獨定剩余动作类型: AC 型 (延时型、非延时型); 剩余电流脱扣器类 型: 电子式; 獨定剩余短路接通和分断能力(l△m): 25%lcu; 选择性类别: A 类; 重合 间方式; TD 型; 自动重合闸时间; 20s~60s; l△n: 30mA 不具有重合闸功能; 极数: 3P+N(3 个保护极、N 极常通、不适用于隔离)







联系人: 李莉

电话: 0577-57166162

电子邮箱: lili@tengen.com.cn

指定签字人:



浙江省温州市乐清市

生产者签章









