

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107384051

发证日期: 2023 年 04 月 24 日

有效期至: 2031 年 06 月 17 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	上海天毅行智能电气有限公司嘉兴分公司
及生产地址	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路 2777 号浙江天正智能电器有限公司内 2#厂房 3F 东侧
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 TGWK-6300;额定绝缘电压(Ui):1250V;额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;额定工作电压(Ue): AC400V,AC690V;额定电流(In): 4000A,4900,5000A,5900A,6300A;过电流脱扣器类型:电 子式;额定运行短路分断能力(Ics):100kA(AC400V),85kA(AC690V); 额定极限短路分断能 力(Icu):120kA(AC400V),85kA(AC690V);额定短时耐受电流 (Icw):100kA/1s(AC400V),85kA/1s(AC690V); 适用频率: 50/60Hz; 选择性类别:B;极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心