



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2882588

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: TGM3G-125、TGM1NG-125

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 隔离开关 型号: TGM3G-125、 TGM1NG-125 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-06-10 完成日期: 2018-06-20	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心 大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页	
主检: 衣清 日期: 2018.07.21	
审核: 程彦敏 日期: 2018.07.21	
签发: 魏秋媛 日期: 2018.07.21	
备注:	

变更项目	变更前	变更后
产品型号增加	TGM3G-125	TGM3G-125、TGM1NG-125
盖(尼龙)供应商 增加	浙江宏环电器有限公司 昆山达亮塑胶模具有限公司	浙江伯特利树脂制品有限公司 浙江宏环电器有限公司 昆山达亮塑胶模具有限公司
标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
委托人及生产者 地址变更	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业 地址变更	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
原证书编号	2014010302675144	
原测试报告编号	03601-A-13B2706-S	
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	