



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2023CQC107502-1055482
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型 号: TG-KG2、TG-KG1

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 时控开关 型 号: TG-KG2、TG-KG1 商 标: TENGGEN 样品数量: 16 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2023-03-22 完成日期: 2023-04-12	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TG-KG2、TG-KG1; U_i : 380V; U_{imp} : TG-KG2: 4kV, TG-KG1: 2.5kV; I_{th} : 16A; AC-15: U_e/I_e : AC240V/3A, AC380/1.9A; IP20	
主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2023-04-12	 浙江省高低压电器产品质量检验中心 2023 年 04 月 17 日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2023-04-13	
签发: 胡海清 签名:  日期: 2023-04-17	
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 Y-01~02 为样块