

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005385

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005385

产品系列、型号、规格:

DZ20L-600; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V; In:400A,500A,600A; 过电流脱扣器类型:电磁式,热磁式; Ics:15kA; Icu:20kA; I<sub>n</sub>:50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,1000mA(普通产品为不可调或三档任意可调,透明外壳为不可调); 额定剩余动作类型:AC型; 漏电脱扣器类型:电子式; I<sub>Δn</sub>:5kA; 选择性类别:A; 3P+N(N极常通)、4P(N极可开闭); 不适用于隔离用.2NO2NC; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/3A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.2A

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005385

产品系列、型号、规格(附件):

### 型号的解释:

DZ 20 L - 600 / □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①DZ: 塑料外壳式断路器

②20: 设计序号

③L: 漏电保护器

④600: 壳架等级额定电流

⑤□: 极数代号 (3N 为三极四线, 4 为四极)

⑥□: 脱扣器型式及附件代号

| 过电流脱扣器方式 | 附件名称 |      |       |        |        |
|----------|------|------|-------|--------|--------|
|          | 不带附件 | 报警触头 | 分励脱扣器 | 二组辅助触头 | 欠电压脱扣器 |
| 电磁式脱扣器   | 200  | 208  | 210   | 220    | 230    |
| 热磁式脱扣器   | 300  | 308  | 310   | 320    | 330    |

⑦□: 盖的形式代号 (无代号为非透明盖, T 为透明盖(聚碳酸酯材料))

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。