

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307024812

发证日期：2023年06月15日

有效期至：2031年05月20日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号
产品名称和系列、 规格、型号	漏电断路器 DZ47LE-32,DZ47LG-32；详见参数附件
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010307024812

第 1 页 共 2 页

纸 号:

DZ47LE-32, DZ47LG-32

Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P) ;

Ie: 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A;

瞬时脱扣特性: C 型, D 型;

I Δ n: DZ47LE-32:

15mA (仅适用于 1P+N, 2P), 30mA, 50mA, 75mA, 100mA;

DZ47LG-32: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA;

额定剩余动作类型: 电子式;

额定剩余动作类型: AC 型;

I Δ m=2kA;

Ics= Icn: 6kA (C 型); Ics= Icn: 4kA (D 型);

极数: DZ47LE-32: 1P+N (N 极常通, 不具备隔离功能), 2P,

3P, 3P+N (N 极常通, 不具备隔离功能), 4P;

DZ47LG-32: 1P+N (N 极常通, 不具备隔离功能), 2P

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010307024812

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号解释:

DZ 47 LE — 32

① ② ③ ④

①DZ: 小型断路器

②47: 设计序号

③LE: 特殊派生代号 (电子式剩余电流动作断路器)

④32: 壳架等级额定电流

DZ 47 LG- 32

① ② ③ ④

①DZ: 小型断路器

②47: 设计序号

③LG: 特殊功能代号 (带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器)

④32: 壳架等级额定电流

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心