

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305002425

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：刀开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002425

产品系列、型号、规格:

HD□-1500、HS□-1500、HD□-1600、HS□-1600、HD□-2000、HS□-2000;  $U_i$ : 1000V;  
 $U_{imp}$ : 12kV;  $I_{th}$ : 2000A;  $U_e$ : 415/690V;  $I_e$ : 1500A、1600A、2000A; 使用类别: AC-20A( $U_e$ : 415/690V); AC-21B( $U_e$ : 415V, HD12、HD13、HD14、HS12、HS13);  $I_{cw}$ : 30kA/1s;  $I_{cm}$  (峰值): 63kA(AC-21B); 极数: 2P、3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC;  $I_{th}$ : 5A; AC-15:  $U_e/I_e$ : 380V/0.8A; DC-13:  $U_e/I_e$ : 220V/0.1A; 型号解释见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002425

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解读:

□ □ □ - □ / □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) "HD" 表示单投刀开关, "HS" 表示双投刀开关;  
(2) 设计代号: 11: 中央手柄式; 12: 侧方正面杠杆操作机构式; 13: 中央杠杆操作机构式;  
14: 侧面手柄式;  
(3) 附加代号可不注: 仅对 "HD11" 系列带 "F" 表示带防护罩;  
仅对 "13" 系列带 "BX" 表示旋转式操作, 无 "BX" 表示杠杆式操作;  
(4) 额定工作电流 (A): 1500, 1600, 2000  
(5) 极数: 2-2P, 3-3P, 4-4P; 仅对 "11" 系列 2P 适用  
(6) 0 表示不带灭弧罩; 1 表示有灭弧罩; 仅对 "11" 系列: 8 表示板前接线; 9 表示板后接线;  
(7) 仅对 "11" 系列 "B" 表示保护型; 仅对 "HD11F" 系列 "0" 表示不带锁;  
"1" 表示带锁, 配一常开一常闭辅助;

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。