

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980302001311



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001311

产品系列、型号、规格:

HR17N-400/30H, HR17N-400/31H, HR17N-400/30MH, HR17N-400/31MH, HR17N-400/30M, HR17N-400/31M, HR17N-400/30, HR17N-400/31; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC415V/690V; $I_{th}=I_e$: 125A, 160A, 200A, 224A, 250A, 315A, 350A, 400A; I_q : 100kA(415V), 50kA(690V); 使用类别: AC-23B(415V), AC-22B(690V); 极数: 3P; 配用的辅助触头 (INO1NC): (2002010305025051) I_{th} : 3A; U_i : 220V; U_{imp} : 2.5kV; AC-15: U_e/I_e : AC220V/0.5A, DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.1A.

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。