

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302002101

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302002101

产品系列、型号、规格:

HR17N-400、HR17N-630; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC415V/690V; I_e : 400A、630A; I_{th} : 630A; I_{cw} : 15kA/1s; I_{cm} (峰值): 30kA; 使用类别: AC-23B(AC415V)、AC-22B(AC690V); 极数: 3P; 配套的辅助触头: JW2-11; U_i : 220V; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : 220V/0.5A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.1A; 型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302002101

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解釋:

$\frac{HR}{(1)} \frac{17N}{(2)} - \frac{\square}{(3)} / \frac{3}{(4)} \frac{\square}{(5)} \frac{\square}{(6)} \frac{\square}{(7)} \frac{D}{(8)}$

- (1) 隔离开关;
- (2) 设计代号;
- (3) 额定工作电流: 400、630A;
- (4) 极数: 3-3P;
- (5) 辅助代号: “0”表示无辅助开关; “1”表示有一常开一常闭辅助开关;
- (6) 附件: “M”表示母线式底座, 不注明不配附件
- (7) 颜色代号: “H”表示外壳为祥云黑色, 不注明为灰色外壳;
- (8) 附件代号: “D”表示刀片型

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。