

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005157

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-16
自我声明地点：浙江省温州市乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005157

产品系列、型号、规格:

TGB3Z-63,TGB3Z-63H; Ui:1000V;Uimp:6kV;Ue:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P),DC80V(1P外形),DC125V(2P外形);In:1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A;过电流脱扣器类型:热磁式;Ics:6kA(TGB3Z-63,AC/DC),7.5kA(TGB3Z-63H,AC),10kA(TGB3Z-63H,DC);Icu:6kA(TGB3Z-63,AC/DC),10kA(TGB3Z-63H,AC/DC);选择性类别:A;50/60Hz;极数:1P,2P,3P,4P;型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清
生产者签章: 


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307005157

产品系列、型号、规格(附件):



直流部份接线示意图:



1. + 电压源正极, - 电压源负极.
2. L+ 负载正极, L- 负载负极.
3. 本产品同时满足上述接线图所示的正反接线方式。

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-16

自我声明地点: 浙江省温州市乐清

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。