

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302001316

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001316

产品系列、型号、规格:

HR17N-160; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith=
Ie: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC415V/690V
; Iq: 100kA (AC415V) /50kA (AC690V); 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P配用的辅助触头 JW2-
11:1NO1NC, Ui:220V, Ith:3A, AC-15:220V/0.5A,DC-13:220V/0.1A; 型号解释见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001316

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

HR17 N - □ / 3 □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)熔断器式隔离开关;

(2)设计代号;

(3)额定工作电流: 2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A;

(4)极数: 3-3P;

(5)辅助代号: "0"表示无辅助开关; "1"表示有一常开一常闭辅助开关;

(6)附件: "M"表示母线式底座, 不注明不配附件

(7)颜色代号: "H"表示外壳为祥云黑色, 不注明为灰色外壳;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明日期: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。