

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980302001935



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302001935



产品系列、型号、规格:

HD11-□/□□□□; U_e : AC380V/400V/415V/690V; U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; I_e : 63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A; I_{th} : 100A、200A、250A; I_{cw} : 5kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001935

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

HD 11 - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 隔离器
- (2) 设计代号
- (3) 额定工作电流(A): 63、80、100、125、160、200、250
- (4) 极数: 2-2P、3-3P、4-4P
- (5) “8”代表板前接线
- (6) 附件代号,带防护罩标注B,不带防护罩产品不标注

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者盖章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。