

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302001305

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：隔离开关熔断器组
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001305

产品系列、型号、规格:

HH15(QSA)-800/□□, HH15(QSA)-1000/□□, HH15(QSA)-1250/□□;详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001305

产品系列、型号、规格(附件):

HH15 (QSA) -800/□□, HH15 (QSA) -1000/□□,
HH15 (QSA) -1250/□□;
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ith: 800A, 1000A, 1250A;
Ue: AC415V, AC690V;
Ie: 800A, 1000A, 1250A;
Iq: 100kA (AC415V) /50kA (AC690V);
使用类别: AC-23B (AC415V) /AC-22B (AC690V);
极数: 3P, 4P;
配用的辅助触头 LX19D (1NO1NC, 2NO2NC):
Ith: 6A;
AC-13: Ue/Ie: AC380V/6A ;DC-13: Ue/Ie: DC220V/6A

型号解释:

HH 15 (QSA) - □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 双断点隔离开关熔断器组
- (2) 设计序号
- (3) 隔离开关熔断器组
- (4) 约定发热电流(A): 800A、1000A、1250A
- (5) 极数: 3-三板, 4-三板+可断开N极
- (6) "1"表示带辅助触头一常开一常闭; "2"表示带辅助触头二常开二常闭; 无则用"0"表示

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。