

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005399

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005399

产品系列、型号、规格:

TGM1-1250,TGM1N-1250;Ui:800V;Uimp:12kV;Ue:AC400V;In:630A,700A,800A,1000A,1250A;过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;Ics:40kA;Icu:80kA;选择性类别:A类;极数:3P,3P+N,4P(3个保护极,N极可开闭),4P;适用于隔离;配用的辅助触头:1th:3A,2NO,2NC;Ui:400V;Uimp:4kV;AC-15:Ue:AC380V,Ie:0.4A;DC-13:Ue:DC220V,Ie:0.15A;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307005399

产品系列、型号、规格(附件)：

型号解释：

TG M 1 - 1250 □ / □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①TG：企业代号
- ②M：塑料外壳式断路器
- ③□：设计序号（1：为白色盖子；1N：为黑色盖子）
- ④1250：壳架等级额定电流(A)
- ⑤□：操作方式代号（不标代号为手柄操作，P为电动操作）
- ⑥□：极数代号 3 为三板,4 为四极
- ⑦□：脱扣器型式及附件代号

附件名称		无	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	电磁式脱扣器	200	210	220	230	240	250	260	270
	热磁式脱扣器	300	310	320	330	340	350	360	370

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：