

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005404

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005404

产品系列、型号、规格:

TGM1L-400L, TGM1LA-400L, TGM1L-400M, TGM1LA-400M; 参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李莉' (Li Li), written over a faint circular watermark.

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005404

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1L-400L、TGM1LA-400L、TGM1L-400M、TGM1LA-400M; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 脱扣级别: 10; L型: Ics: 35kA, Icu: 50kA; M型: Ics: 42kA, Icu: 65kA; I Δ n: 30 (仅非延时)/50/75/100/150/200/300/400/500/1000mA 任选三档分级调节或一档固定; t $\leq$ 0.2s(非延时型); Δ t: 0.1s/0.2s/0.3s/0.4s/0.5s/0.6s/0.7s/0.8s(延时型) 任选三档分级调节或一档固定; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; A型: AC型; I Δ m: L型: 12.5kA, M型: 16.25kA; 选择性类别: A类; 极数: 3P, 3P+N(A型: 3个保护极, N极常通; D型: 4个保护极, N极常通), 4P(B型: 3个保护极, N极可开闭; C型: 4个保护极, N极可开闭); 3P、4P适用于隔离用, 3P+N不适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ith: 6A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; AC-15; Uelle: AC380/400V/3A; DC-13; Uelle: AC220/230V/0.2A; 符合附录N的电子附件: 电动操作机构: Us: AC380/400V、AC220/230V、AC110V、DC220V、DC110V、DC24V; 欠压: Us: AC380/400V、AC220/230V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

