

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023000307000525



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020;
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-05-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023000307000525



产品系列、型号、规格 :

TGM3R-125C、TGM3R-125L、TGM3R-160C、TGM3R-160L
Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; Ue : AC230V ; 50/60Hz ; TGM3R-125 : 50-125A ; TGM3R-125 : 63-160A ; 过电流脱扣器类型
: 电子式 ; L型 : Ics : 35kA ; Icu : 25kA ; C型 : Ics : 18kA ; Icu : 25kA ; 选择性类别 : A类 ;

联系人 : 李莉
电话 : 0577-57166162
电子邮箱 : lili@tengen.com.cn
指定签字人 :

自我声明时间: 2023-05-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。