

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010305749463

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
TGQ2-800M、TGQ2-800H ; U_i : 800V ; U_e : AC400V ; I_e : 630A、700A、800A ; U_{imp} : 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路) ; 使用类别: AC-33iB ; M 型: I_{cn} : 75kA ; I_{cm} (峰值): 165kA ; H 型: I_{cn} : 100kA ; I_{cm} (峰值): 220kA ; 电器级别: CB 级 ; TSE 型式: ATSE ; 3P、4P ; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2015010305749463

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:

TG Q 2 - 800 □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业特征代号
- (2) 自动转换开关电器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流(A)
- (5) 分断能力代号: M-较高型、H-高分断型
- (6) 极数: 3: 三极, 4: 四极
- (7) 结构形式: Y: 一体式, 无代号: 分体式
- (8) 控制器类型: I 型: 基本型、II 型: 液晶型
- (9) 转换模式: 无代号 用户可设置
 - R: 自投自复(电网-电网)
 - S: 自投不自复(电网-电网)
 - F: 自投自复(电网-发电)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心