

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980302001191



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：TGHD□-□/□□□、HD□-□/□□□；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-25
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001191

产品系列、型号、规格(附件):

TGHD□-□/□□□□、HD□-□/□□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue:
AC415V/690V/800V; Ith: 160A; Ie: 63A、80A、100A、160A; 11N: 使用
类别: AC-20A; Icw: 5kA/1s; 11NF: 使用类别: AC-21B; Icw: 5kA/1s;
Icm(峰值): 7.65kA; 级数: 11N: 2P、3P、4P; 11NF: 3P、4P

型号的解析:

TG	HD	□	-	□	/	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

(1) TG: 企业特征代号;

(2) HD: 隔离开关

(3) 设计代号: 11N: 中央操作手柄; 11NF: 中央操作按钮

(4) 额定工作电流(A): 63、80、100、160

(5) 级数 (11N: 2-2P, 3-3P, 4-4P; 11NF: 3-3P, 4-4P)

(6) "B" 表示板前接线

(7) 附件代号, "B" 表示带防护罩, 不带防护罩不标注; 11NF 不适用

联系人:

李莉

电话:

0577-57166163

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-25

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001191

产品系列、型号、规格(附件):

HD □ - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1)HD: 隔离开关
(2)设计代号: 11N: 中央操作手柄; 11NF: 中央操作挡板
(3)额定工作电流(A): 63、80、100、160
(4)极数(11N: 2-2P, 3-3P, 4-4P; 11NF: 3-3P, 4-4P)
(5)“B”表示板前接线
(6)附件代号, “B”表示带防护罩, 不带防护罩不标注(仅对11N)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。