

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2012010305572188

发证日期：2023年06月15日

有效期至：2031年05月20日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 TGQ2-400L、TGQ2-400M、TGQ2-400H、TGQ1-400L、TGQ1-400M、TGQ1-400H； Ui：800V；Ue：AC400V；Ie：225A、250A、315A、350A、400A；Uimp：8kV(主回路)、2.5kV(控制回路)；使用类别：AC-33iB；电器级别：CB级；TSE型式：ATSE；L型：Icn：50kA；Icm(峰值)：105kA；M型：Icn：65kA；Icm(峰值)：143kA；H型：Icn：100kA；Icm(峰值)：220kA；3P(L型)，3P、4P(M型、H型)；型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2012010305572188

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{\text{TG}}{(1)}$ $\frac{\text{Q}}{(2)}$ $\frac{\square}{(3)}$ - 400 $\frac{\square}{(4)}$ / $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$ $\frac{\square}{(9)}$

- (1) 企业特征代号
- (2) 自动转换开关电器
- (3) 设计序号: 1-面板为表面带诸多横条凸出装饰(II型); 2-面板为光滑平面(I型和II型)
- (4) 壳架等级额定电流(A)
- (5) 断路器分断能力代号: L-标准型、M-较高型、H-高分断型
- (6) 极数: 3: 三极, 4: 四极
- (7) 结构形式: Y: 一体式, 无代号: 分体式
- (8) 控制器类型: I型: 基本型、II型: 液晶型
- (9) 转换模式: 无代号 用户可设置
 - R: 自投自复(电网-电网)
 - S: 自投不自复(电网-电网)
 - F: 自投自复(电网-发电)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心