

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005382

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307005382

产品系列、型号、规格：

TGM1L-250L,TGM1LA-250L,TGM1L-250M,TGM1LA-250M；参数及型号解释详见附件

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005382

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1L-250L、TGM1LA-250L、TGM1L-250M、TGM1LA-250M; Uimp: 8kV; Ui: 690V(1P+N、2P), 800V(3P、3P+N、4P); Ue: AC230V(1P、1P+N), AC400V(3P、3P+N、4P); In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 脱扣级别: 10; L 型: Ics: 22kA, Icu: 35kA; M 型: Ics: 35kA, Icu: 50kA; IΔn: 30(仅非延时)/50/75/100/150/200/300/400/500mA 任选三档分级调节或一档固定; t≤0.2s(非延时型); Δt: 0.1s/0.2s/0.3s/0.4s/0.5s/0.6s/0.7s/0.8s(延时型)任选三档分级调节或一档固定; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; A 型, AC 型; IΔm: L 型: 8.75kA, M 型: 12.5kA; 选择性类别: A 类; 极数: 1P+N(A 型: 1 个保护极, N 极常通; D 型: 2 个保护极, N 极常通), 2P(B 型: 1 个保护极, N 极可开闭; C 型: 2 个保护极, N 极可开闭), 3P、3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 4 个保护极, N 极常通), 4P(B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭); 2P、3P、4P 适用于隔离, 1P+N、3P+N 不适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; AC-15; Ue/Ie: AC380/400V/0.26A; DC-13; Ue/Ie: AC220/230V/0.14A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构, 欠压(仅 3P、3P+N、4P); Us: AC380/400V、AC220/230V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。