

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005402

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器(MCCB)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005402



产品系列、型号、规格:

TGM1-63L, TGM1-63M, TGMNR-63L, TGMNR-63M Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC400/415V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; Ics: L型:18kA; M型:25kA; Icu: L型:25kA; M型:50kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; 极数: 3P、3P+N(三个保护极, N极不可开闭)、4P(四个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用(3P+N除外); 适用频率: 50Hz; 配用的辅助报警触头: Ith:3A, AC-15:AC380V/0.4A, DC-13:DC220V/0.15A; 触头种类和对数: 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: 63QT:AC380V, AC220V; 电动机操作机构: CDM3-63/M:AC220V/AC230V, AC380V/AC400V; 预付费分励脱扣器: M1:AC220V, AC380V。

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签字: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005402

产品系列、型号、规格(附件):

上报参数
TGM1-63L,TGM1-63M,TGMNR-63L,TGMNR-63M
Ui: 500V;
Uimp: 6kV;
Ue: AC400/415V;
In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics: L 型: 18kA; M 型: 25kA;
Icu: L 型: 25kA; M 型: 50kA;
使用类别: A;
适用于隔离(3P+N 除外);
极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭), 4P(三个保护极, N 极可开闭);
配用的辅助报警触点(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC):
Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.4A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构: CDM3-63/M: AC220/230V, AC380/400V;
欠压脱扣器: 63QT: AC220V, AC380V;
预付费电表分励: M1: AC220V;

型号解释
TG M □-63 □□□/□□□□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

- ①TG:企业特征代号
②M:塑料外壳式断路器
③L, NR:设计序号
④63:壳架等级电流(A)
⑤□:分断能力级别代号(L 为标准型, M 为高型)
⑥□:操作方式代号(不标代号为手柄操作, Z 为转动手柄操作, P 为电动操作)
⑦□:极数代号(3 为三相, 3N 为三相四线, 4 为四极)
⑧□:脱扣器型式及附件代号(见表 1)
⑨□:接线方式代号(不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)
⑩□:盖的形式代号(无代号为非透明盖, T 为透明盖(聚碳酸酯材料))
⑪□:接线方式代号(不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)

表 1

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005402

产品系列、型号、规格(附件):

脱扣器方式	无	报警触头	分励脱扣器	预付费分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠压脱扣器报警触头
附件代号																
附件名称																
电磁式脱扣器	200	208	210	210F	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
热磁式脱扣器	300	308	310	310F	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378

注: 四极产品中性极(N)的型式分为4种:

- A型: N极不安装过电流脱扣元件, 且N极始终接通, 不与其他三极一起合分;
B型: N极不安装过电流脱扣元件, 且N极与其他三极一起合分(N极先合后分);
C型: N极安装过电流脱扣元件, 且N极与其他三极一起合分(N极先合后分);
D型: N极安装过电流脱扣元件, 且N极始终接通, 不与其他三极一起合分。

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。