产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307817818 发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031年05月20日

 委托人名称
 浙江天正电气股份有限公司

 及注册地址
 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司 **及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
 及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、塑料外壳式断路器

规格、型号 TGMD-160C,TGMD-160L Ue :1P+N ,2P :AC400/415V ;3P ,3P+N ,4P :AC400/415V 、

AC690V; Ui:800V;Uimp:8kV; In:16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、140A、160A; Ics:C型:AC400/415V:15kA,AC690V:4kA;L型:AC400/415V:26kA,AC690V:5kA; Icu:C型:AC400/415V:25kA,AC690V:8kA;L型:AC400/415V:35kA,AC690V:10kA; 过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A类; 极数:1P+N、2P、3P、3P+N、4P,2P、3P、4P 适用于隔离,1P+N、3P+N

不适用于隔离; 配用的辅助触头:1NO1NC、2NO1NC;Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.26A, DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.14A。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息





中国质量认证中心