

强制性认证产品符合性自我声明


自我声明编号：2020980307005343



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005343

产品系列、型号、规格:

TGM2LC-800L, TGM2LC-800M; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_n : 630A(I_r : 315A、350A、400A、500A、630A可调); 800A(I_r : 400A、500A、630A、700A、800A可调); 过电流脱扣类型: 电子式; L型: I_{cu} : 65kA、 I_{cs} : 50kA; M型: I_{cu} : 85kA、 I_{cs} : 65kA; I_{cw} : 10kA/ I_s ; $I_{\Delta n}$: 30(仅非延时)、50、75、100、150、200、300、400、500、600、700、800、1000mA+OFF(任选档位组合, 可调); 额定剩余动作类型: AC型(延时型、非延时型); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 额定剩余短路接通和分断能力($I_{\Delta m}$): 25% I_{cu} ; 选择性类别: B类; 重合闸方式: TD型; 自动重合闸时间: 20s~60s; $I_{\Delta n}$: 30mA不具有重合闸功能; 极数: 3P+N(3个保护极、N极常通、不适用于隔离); 型号解释见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005343

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG M 2 L C — 800 □/3N/□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ①TG: 企业特征代号
- ②M: 塑料外壳式断路器
- ③2: 设计代号
- ④L: 具有剩余电流保护
- ⑤C: 具有自动重合闸功能
- ⑥800: 壳架等级电流
- ⑦□: 额定极限短路分断能力级别(L: 标准型; M: 较高分断型)
- ⑧3N: 极数, 三相四线
- ⑨□: Y1(V2. x 版控制器); Y3(V4. x 版控制器); S1(Vs. x 版控制器)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。