



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号： V2023CQC107502-1057900  
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGM3R-125C、TGM3R-125L、  
TGM3R-160C、TGM3R-160L



检测机构： 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：塑料外壳式断路器</p> <p>型号：TGM3R-160C/2A、2C， TGM3R-125C/2A、2C， TGM3R-160L/2A</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：24 台</p> <p>样品来源：送样</p> <p>收样日期：2023-03-24、 2023-04-10、2023-04-27</p> <p>完成日期：2023-05-01</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产者：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产企业：浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址：浙江省温州市乐清市经 济开发区中心大道 288 号</p>
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
 TGM3R-125C、TGM3R-125L、TGM3R-160C、TGM3R-160L；Ui: 1000V；  
 Uimp: 8kV；Ue: AC230V；50/60Hz；In: 125A(Ir: TGM3R-125: 50~125A  
 可调)、160A(Ir: TGM3R-160: 63~160A 可调)；过电流脱扣器类型：电子式；  
 C 型：Ics: 18kA；Icu: 25kA；L 型：Ics: 25kA；Icu: 35kA；Icw: 3kA/1s；  
 选择性类别：A 类；极数：1P+N，2P；适用于隔离用(仅 2P)

主检: 	日期: 2023-05-01	 福建省产品质量检验研究院 2023年5月19日
审核: 	日期: 2023-05-17	
签发: 	日期: 2023-05-19	

备注：示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC波形)；D(50kA系统)，X(10kA系统)，S(寿命系统)，N(120kA系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)。