

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307000371

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：TGWD-4000、TGWD-4000H;详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307000371

产品系列、型号、规格(附件):

TGWD-4000、TGWD-4000H; Ue: AC400V/690V; In:
2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;
TGWD-4000; Ics: 85kA (AC400V)、65kA (AC690V); Icu: 100kA (AC400V)、
65kA (AC690V); Icw: 85kA/1s (AC400V)、65kA/1s (AC690V); TGWD-4000H;
Ics: 100kA (AC400V)、85kA (AC690V); Icu: 100kA (AC400V)、85kA (AC690V);
Icw: 90kA/1s (AC400V)、85kA/1s (AC690V); 过电流脱扣器型式: 电子式; 选
择性类别: B类; 极数: 3P (带三个保护极, 适用于隔离用)、4P (带四个保护
极, 适用于隔离用); 50/60Hz; 辅助电路:
6N06NC、9N03NC、3N09NC、8N04NC、4N08NC、5N07NC、7N05NC; AC-15 Ue/Ie:
AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13 Ue/Ie: DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;
Ith: 6A; Ui: 690V; Uimp: 4kV

型号的解释:

TG W D - 4000 □
① ② ③ ④ ⑤

①TG:企业特征代号

②W:万能式断路器

③D:设计代号

④4000:壳架等级额定电流(A)

⑤短路分断能力级别:普通型无标志,H(高分断)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。