



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2023CQC107502-1071589

(任务编号)

产品名称: 熔断器支持件

型 号: NHZ1-2

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：熔断器支持件 型 号：NHZ1-2 商 标：/ 样品数量：12 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-05-08 完成日期：2023-06-14		委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号	
试验结论：依据 GB/T13539.2-2015 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NHZ1-2 熔断器支持件的额定电压: DC80V; 熔断器支持件的额定电流:1000A; 额定分断能力 I1:25kA; 极数:1P。			
主检：方 刚 签字：方刚 日期：2023-08-29		 (检测机构名称、盖章) 2023年8月24日	
审核：陆维导 签字：陆维导 日期：2023-08-24			
签发：韩美丽 签字：韩美丽 日期：2023-08-24			
备注	NHZ1-2 1000A:#01-#12		