



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2023CQC107502-1082221

产品名称: 塑料外壳式断路器




型 号: TeM5E□-630L、TeM5E□-630M

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2023CQC107502-1082221 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TeM5E□-630L、TeM5E□-630M 商 标: / 数 量: 17 台+20 个附件 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2023-06-20 完成日期: 2023-07-06	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeM5E□-630L、TeM5E□-630M; Ue: AC380/400/415V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 630A (I _R : 250A、280A、315A、350A、375A、400A、450A、500A、560A、630A 分档可调); Ics: 50kA (L 型)、50kA (M 型); Icu: 50kA (L 型)、70kA (M 型); Icw: 8kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz; 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 产品适用于隔离; 配用的辅助触头: 辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M; 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/1A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;	
主检: 姜泽炜 签名:  日期: 2023-07-10	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2023-07-10	
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2023-07-10	
备注:	