

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005139

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-08-22
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307005139

产品系列、型号、规格：

TGB1NLE-63、TGB1NLG-63、TGB1NLA-63、TGBGLE-63、TGBGLE-63H、TGBGLG-63、TGBGLG-63H、TGBHLE-63、TGBHLG-63、TGBHLA-63、TGB3LA-63、TGBKLA-63、TGBGLA-63；详见附件

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-08-22
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005139

产品系列、型号、规格(附件):

TGB1NLE-63, TGB1NLG-63, TGB1NLA-63, TGBGLE-63, TGBGLE-63H, TGBGLG-63, TGBGLG-63H, TGBHLE-63, TGBHLG-63, TGBHLA-63, TGB3LA-63, TGBKLA-63, TGBGLA-63;
Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N, 2P), AC380V/AC400V/AC415V (3P, 3P+N, 4P);
In: 40A, 50A, 63A;
TGB1NLE-63, TGB1NLG-63, TGB1NLA-63, TGBGLA-63, TGBGLE-63, TGBGLG-63, TGBHLE-63, TGBHLG-63, TGBHLA-63, TGB3LA-63, TGBKLA-63; Ics=Icn: 6000A;
TGBGLE-63H, TGBGLG-63H; Icn=10000A; Ics=7500A;

C、D 型特性:

I Δ m=2000A; I Δ n=30mA/50mA/75mA/100mA/300mA;

TGB1NLE-63, TGB1NLG-63, TGBGLE-63, TGBGLE-63H, TGBGLG-63, TGBGLG-63H, TGBHLE-63, TGBHLG-63; AC 型; TGB1NLA-63, TGBGLA-63, TGBHLA-63, TGB3LA-63, TGBKLA-63;

A 型; 电子式;

极数:

TGB1NLE-63, TGB1NLA-63, TGBGLA-63, TGBGLE-63, TGBGLE-63H, TGBHLE-63, TGBHLA-63, TGB3LA-63, TGBKLA-63; 1P+N (一个保护极, N 极不可断开, 不隔离)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极不可断开, 不隔离)、4P;

TGB1NLG-63, TGBGLG-63, TGBGLG-63H, TGBHLG-63; 1P+N (一个保护极, N 极不可断开, 不隔离)、2P;

型号解释: (见下一页)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-08-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005139

产品系列、型号、规格(附件):

TG B IN □ — 63
① ② ③ ④ ⑤
①: 企业代号
②: 小型断路器
③: 设计序号
④: 功能代号 LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器
⑤: 壳架等级额定电流(A): 63

TG B □ □ — 63
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①: 企业特征代号
②: 小型断路器
③: 设计序号
④: 特殊派生代号 (LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器;
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器)
⑤: 壳架等级额定电流(A): 63
⑥: 短路分断能力级别: 标准型 (无代号)、高分断型 (代号 H)

TG B H □ — 63
① ② ③ ④ ⑤
①: 企业代号
②: 小型断路器
③: 设计序号
④: 功能代号 LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器
⑤: 壳架等级额定电流(A): 63

TG B I □ — 63
① ② ③ ④ ⑤
①: 企业代号
②: 小型断路器
③: 设计序号 (3、K 根据不同销售渠道命名)
④: 特殊派生代号 LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器
⑤: 壳架等级额定电流(A): 63

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-08-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: